

Pytania i odpowiedzi

Rozwój systemu odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury towarzyszącej (magazyny energii)

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pytanie dotyczy warunku wskazanego w Załączniku nr 6 do Regulaminu - Szczegółowe warunki realizacji projektów w ramach Działania 2.07 Odnawialne źródła energii – RLKS: „W budynku/ budynkach dla którego/ których przewidziany jest magazyn nie jest i nie będzie (w okresie ekonomicznej użyteczności urządzenia) prowadzona działalność gospodarcza”. Czy wystarczającym potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie załączenie do wniosku Zaświadczenia o podatku od nieruchomości dotyczącego miejsca realizacji projektu (potwierdzającego, że energia elektryczna wytworzona w ramach źródła OZE na potrzeby którego nabywany jest magazyn energii, nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej) oraz Oświadczenia Wnioskodawcy że w miejscu realizacji projektu nie prowadzi działalności gospodarczej?	Weryfikacja spełnienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium będzie prowadzona na podstawie: - Zaświadczenia o podatku od nieruchomości dotyczącego miejsca realizacji projektu – potwierdzającego, że energia elektryczna wytworzona w ramach źródła OZE na potrzeby którego nabywany jest magazyn energii, nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej oraz - Oświadczenia Wnioskodawcy że w miejscu realizacji projektu nie prowadzi działalności gospodarczej oraz na podstawie wpisów w CEIDG/KRS (lub innych rejestrów) dotyczących miejsca realizacji projektu. Jeśli (mimo załączenia w/w 2 załączników) z zapisów CEIDG/KRS (innych rejestrów) będzie wynikało, że w miejscu lokalizacji projektu znajduje się siedziba/oddział firmy (w przypadku KRS) lub Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej/ Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku CEIDG) – będzie to oznaczało, że w lokalizacji tej prowadzona jest działalność gospodarcza – co powoduje, że projekt nie spełnia w/w obligatoryjnego warunku udzielenia pomocy. Jedynym wyjątkiem w tej kwestii jest wpis w CEIDG dotyczący Adresu do doręczeń znajdującego się w miejscu lokalizacji projektu.
2	Czy wsparcie na zakup i montaż magazynu energii w ramach przedmiotowego naboru wniosków będzie stanowiło pomoc publiczną/pomoc de minimis?	Nie – przedmiotowe wsparcie nie stanowi pomocy publicznej/pomocy de minimis.
3	Czy wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie jest Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?	Nie - w przypadku zakupu magazynów energii nie ma konieczności składania wraz z wnioskiem załącznika nr 3.4 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
4	Czy Wnioskodawca rozliczający się obecnie z pobranej z sieci i oddanej do niej energii elektrycznej w systemie net-metering będzie zobowiązany w wyniku realizacji projektu do przejścia na system net- billing?	Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawców konieczności zmiany systemu na net- billing.
5	Jakie wymogi dotyczące promocji projektu jest zobowiązany spełnić beneficjent, który otrzyma wsparcie w ramach przedmiotowego naboru wniosków?	Beneficjent projektu z Funduszy Europejskich ma obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanym dofinansowaniu, co obejmuje promowanie projektu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków.
6	Czy koszt opracowania wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku stanowi koszt kwalifikowany projektu?	Nie – dokumentacja aplikacyjna nie stanowi kosztu kwalifikowanego projektu.

7	Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na magazyn energii, który będzie wykorzystywany na potrzeby budynku, który w momencie składania wniosku nie jest ukończony/nie posiada odbiorów i przekazania do użytkowania?	W przypadku budynku niezamieszkanego bez odbioru technicznego, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć nr PPE wynikającego z oświadczenia o wykonaniu przyłącza.
8	W instrukcji do przygotowania Opisu wykonalności projektu znajduje się zapis: „W celu potwierdzenia właściwego doboru mocy i pojemności magazynu energii do potrzeb energetycznych budynku i posiadanych instalacji OZE należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy profilu zużycia energii w budynku (ze wskazaniem jej autora) oraz wielkości produkcji w urządzeniach OZE”. Czy autorem w/w analizy może być Wnioskodawca czy musi być to podmiot zewnętrzny?	Autorem przedmiotowej analizy może być Wnioskodawca projektu. W celu potwierdzenia właściwego doboru mocy i pojemności magazynu energii należy dostarczyć odpowiedni dokument (zawierający analizę profilu zużycia energii w budynku), potwierdzający zapotrzebowanie na energię, typu audyt energetyczny.
9	Definicja systemu zarządzania energią (EMS) podana w kryteriach wyboru projektu brzmi: „Za inteligentny, bezobsługowy system zarządzania energią będzie uznawany system, który posiada co najmniej funkcjonalność analizy następujących danych: analiza warunków pogodowych, analiza bieżących cen energii elektrycznej na rynku, profil odbiorcy, taryfa”. W związku z wymaganą funkcjonalnością dotyczącą „analizy bieżących cen energii elektrycznej na rynku” proszę o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów.	Wyjaśniamy, że: - analiza rynku dostawców magazynów energii wskazuje, że wg stanu na IV kwartał 2025 roku funkcjonuje co najmniej kilka firm w Polsce oferujących system EMS o wskazanej funkcjonalności, - definicję systemu EMS wskazaną w kryteriach należy interpretować w taki sposób, że zakupiony system winien posiadać preferowaną w kryteriach funkcjonalność (analiza warunków pogodowych, analiza bieżących cen energii elektrycznej na rynku, profil odbiorcy, taryfa). Funkcjonalność ta nie musi być natomiast w pełni uruchomiona (wykorzystywana) bezpośrednio po zakończeniu projektu. - należy mieć na uwadze, że nabycie systemu EMS nie jest wymogiem obligatoryjnym – jest to jedno z kryteriów wyboru projektów, preferowane dodatkową punktacją
10	Czy w ramach dokumentu „Zasady przygotowania sekcji IV Zadania i V Budżet projektu w WOD2021 dla projektu, którego budżet ustalony został w oparciu o art. 53 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego (budżet ex-ante)” przy określaniu parametrów nabywanego sprzętu, możliwe jest podawanie tych parametrów (np. mocy, pojemności magazynu) przy zastosowaniu zaokrągleń np. do pełnych kW czy kWh?	Tak – istnieje taka możliwość. Nie będzie natomiast dopuszczalne wskazywanie parametrów na zasadzie: min. ... lub „widełek” od.... do...,
11	Czy instalacja fotowoltaiczna na potrzeby której nabywany będzie magazyn energii może być instalacją typu off-grid?	Wnioskodawca, który składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z założeniami kryterium dostępu „Charakterystyka wnioskodawcy” (w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej w momencie składania wniosku o dofinansowanie) musi spełniać warunek bycia prosumentem – zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847, 1881, z 2025 r. poz. 303, 759, 1218.) rozumianym jako odbiorca końcowy będący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
12	Wnioskodawca posiada na dzień składania wniosku magazyn energii. W ramach projektu chciałby rozbudować instalację o kolejny, dodatkowy magazyn. Pytanie czy parametry posiadanego dotychczas magazynu należy uwzględnić w dokumentacji aplikacyjnej?	Tak – w takiej sytuacji w analizie spełnienia warunków udzielenia wsparcia i kryteriach punktowych będzie brany pod uwagę zarówno posiadany dotychczas jak i nowy magazyn. Dane w tym zakresie należy przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej.

13	Co w przypadku gdy budżet projektu zostanie ustalony na podstawie 3 ofert (zgodnie z dokumentem „Zasady przygotowania sekcji IV Zadania i V Budżet projektu w WOD2021 dla projektu, którego budżet ustalony został w oparciu o art. 53 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego (budżet ex-ante)” a Wnioskodawca będzie chciał po zakończeniu projektu zakupić magazyn od innego oferenta niż ten który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na etapie postępowania ofertowego.	W takiej sytuacji przed wyborem dostawcy sprzętu należy ponownie przeprowadzić procedurę opisaną w w/w Zasadach tj. przesłać do min. 3 oferentów zapytania ofertę i zgromadzić 3 oferty. Na bazie tego postępowania Wnioskodawca winien dokonać wyboru dostawcy magazynu energii.
14	W specyfikacji magazynu energii występują dwie wartości: • całkowita pojemność energetyczna, • użyteczna pojemność energetyczna. Który z powyższych parametrów powinniśmy brać pod uwagę przy wypełnianiu wniosku?	Powinniśmy brać pod uwagę całkowitą pojemność energetyczną (znamionową)
15	Czy na potrzeby weryfikacji spełnienia kryteriów (w tym racjonalności projektu) powinniśmy posługiwać się: maksymalną mocą ładowania / rozładowania (mocą ciągłą), a nie szczytową mocą ładowania / rozładowania, która w kartach katalogowych producentów jest podawana jedynie jako wartość chwilowa (np. dla 10 sekund)?	Tak – Powinniśmy posługiwać się maksymalną mocą ładowania / rozładowania (mocą ciągłą),
16	Czy wniosek może zostać złożony i podpisany przez pełnomocnika?	Istnieje możliwość złożenia wniosku o wsparcie oraz podpisywania dokumentów przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak spełnienie wymogów formalnych dotyczących formy podpisów oraz dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo. Zaleca się, aby pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego i miało charakter ogólny lub rodzajowy do reprezentowania Wnioskodawcy w procesie ubiegania się o dofinansowanie (włącznie ze składaniem wniosku w WOD2021 i podpisywaniem wszystkich załączników, w tym oświadczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym tj. należy posiadać podpis kwalifikowany, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji).