

Pytania i odpowiedzi

Rozwój systemu odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury towarzyszącej (magazyny energii)

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pytanie dotyczy warunku wskazanego w Załączniku nr 6 do Regulaminu - Szczegółowe warunki realizacji projektów w ramach Działania 2.07 Odnawialne źródła energii – RLKS: „W budynku/ budynkach dla którego/ których przewidziany jest magazyn nie jest i nie będzie (w okresie ekonomicznej użyteczności urządzenia) prowadzona działalność gospodarcza”. Czy wystarczającym potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie załączenie do wniosku Zaświadczenia o podatku od nieruchomości dotyczącego miejsca realizacji projektu (potwierdzającego, że energia elektryczna wytworzona w ramach źródła OZE na potrzeby którego nabywany jest magazyn energii, nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej) oraz Oświadczenia Wnioskodawcy że w miejscu realizacji projektu nie prowadzi działalności gospodarczej?	Weryfikacja spełnienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium będzie prowadzona na podstawie: - Zaświadczenia o podatku od nieruchomości dotyczącego miejsca realizacji projektu – potwierdzającego, że energia elektryczna wytworzona w ramach źródła OZE na potrzeby którego nabywany jest magazyn energii, nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej oraz - Oświadczenia Wnioskodawcy że w miejscu realizacji projektu nie prowadzi działalności gospodarczej oraz na podstawie wpisów w CEIDG/KRS (lub innych rejestrów) dotyczących miejsca realizacji projektu. Jeśli (mimo załączenia w/w 2 załączników) z zapisów CEIDG/KRS (innych rejestrów) będzie wynikało, że w miejscu lokalizacji projektu znajduje się siedziba/oddział firmy (w przypadku KRS) lub Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej/ Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku CEIDG) – będzie to oznaczało, że w lokalizacji tej prowadzona jest działalność gospodarcza – co powoduje, że projekt nie spełnia w/w obligatoryjnego warunku udzielenia pomocy. Jedynym wyjątkiem w tej kwestii jest wpis w CEIDG dotyczący Adresu do doręczeń znajdującego się w miejscu lokalizacji projektu.
2	Czy wsparcie na zakup i montaż magazynu energii w ramach przedmiotowego naboru wniosków będzie stanowiło pomoc publiczną/pomoc de minimis?	Nie – przedmiotowe wsparcie nie stanowi pomocy publicznej/pomocy de minimis.
3	Czy wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie jest Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?	Nie - w przypadku zakupu magazynów energii nie ma konieczności składania wraz z wnioskiem załącznika nr 3.4 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
4	Czy Wnioskodawca rozliczający się obecnie z pobranej z sieci i oddanej do niej energii elektrycznej w systemie net-metering będzie zobowiązany w wyniku realizacji projektu do przejścia na system net- billing?	Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawców konieczności zmiany systemu na net- billing.
5	Jakie wymogi dotyczące promocji projektu jest zobowiązany spełnić beneficjent, który otrzyma wsparcie w ramach przedmiotowego naboru wniosków?	Beneficjent projektu z Funduszy Europejskich ma obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanym dofinansowaniu, co obejmuje promowanie projektu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków.
6	Czy koszt opracowania wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku stanowi koszt kwalifikowany projektu?	Nie – dokumentacja aplikacyjna nie stanowi kosztu kwalifikowanego projektu.

7	Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na magazyn energii, który będzie wykorzystywany na potrzeby budynku, który w momencie składania wniosku nie jest ukończony/nie posiada odbiorów i przekazania do użytkowania?	W przypadku budynku niezamieszkanego bez odbioru technicznego, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć nr PPE wynikającego z oświadczenia o wykonaniu przyłącza.
8	W instrukcji do przygotowania Opisu wykonalności projektu znajduje się zapis: „W celu potwierdzenia właściwego doboru mocy i pojemności magazynu energii do potrzeb energetycznych budynku i posiadanych instalacji OZE należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy profilu zużycia energii w budynku (ze wskazaniem jej autora) oraz wielkości produkcji w urządzeniach OZE”. Czy autorem w/w analizy może być Wnioskodawca czy musi być to podmiot zewnętrzny?	Autorem przedmiotowej analizy może być Wnioskodawca projektu. W celu potwierdzenia właściwego doboru mocy i pojemności magazynu energii należy dostarczyć odpowiedni dokument (zawierający analizę profilu zużycia energii w budynku), potwierdzający zapotrzebowanie na energię, typu audyt energetyczny.
9	Definicja systemu zarządzania energią (EMS) podana w kryteriach wyboru projektu brzmi: „Za inteligentny, bezobsługowy system zarządzania energią będzie uznawany system, który posiada co najmniej funkcjonalność analizy następujących danych: analiza warunków pogodowych, analiza bieżących cen energii elektrycznej na rynku, profil odbiorcy, taryfa”. W związku z wymaganą funkcjonalnością dotyczącą „analizy bieżących cen energii elektrycznej na rynku” proszę o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów.	Wyjaśniamy, że: - analiza rynku dostawców magazynów energii wskazuje, że wg stanu na IV kwartał 2025 roku funkcjonuje co najmniej kilka firm w Polsce oferujących system EMS o wskazanej funkcjonalności, - definicję systemu EMS wskazaną w kryteriach należy interpretować w taki sposób, że zakupiony system winien posiadać preferowaną w kryteriach funkcjonalność (analiza warunków pogodowych, analiza bieżących cen energii elektrycznej na rynku, profil odbiorcy, taryfa). Funkcjonalność ta nie musi być natomiast w pełni uruchomiona (wykorzystywana) bezpośrednio po zakończeniu projektu. - należy mieć na uwadze, że nabycie systemu EMS nie jest wymogiem obligatoryjnym – jest to jedno z kryteriów wyboru projektów, preferowane dodatkową punktacją
10	Czy w ramach dokumentu „Zasady przygotowania sekcji IV Zadania i V Budżet projektu w WOD2021 dla projektu, którego budżet ustalony został w oparciu o art. 53 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego (budżet ex-ante)” przy określaniu parametrów nabywanego sprzętu, możliwe jest podawanie tych parametrów (np. mocy, pojemności magazynu) przy zastosowaniu zaokrągleń np. do pełnych kW czy kWh?	Tak – istnieje taka możliwość. Nie będzie natomiast dopuszczalne wskazywanie parametrów na zasadzie: min. ... lub „widełek” od.... do...,
11	Czy instalacja fotowoltaiczna na potrzeby której nabywany będzie magazyn energii może być instalacją typu off-grid?	Wnioskodawca, który składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z założeniami kryterium dostępu „Charakterystyka wnioskodawcy” (w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej w momencie składania wniosku o dofinansowanie) musi spełniać warunek bycia prosumentem – zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847, 1881, z 2025 r. poz. 303, 759, 1218.) rozumianym jako odbiorca końcowy będący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
12	Wnioskodawca posiada na dzień składania wniosku magazyn energii. W ramach projektu chciałby rozbudować instalację o kolejny, dodatkowy magazyn. Pytanie czy parametry posiadanego dotychczas magazynu należy uwzględnić w dokumentacji aplikacyjnej?	Tak – w takiej sytuacji w analizie spełnienia warunków udzielenia wsparcia i kryteriach punktowych będzie brany pod uwagę zarówno posiadany dotychczas jak i nowy magazyn. Dane w tym zakresie należy przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej.

13	Co w przypadku gdy budżet projektu zostanie ustalony na podstawie 3 ofert (zgodnie z dokumentem „Zasady przygotowania sekcji IV Zadania i V Budżet projektu w WOD2021 dla projektu, którego budżet ustalony został w oparciu o art. 53 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego (budżet ex-ante)” a Wnioskodawca będzie chciał po zakończeniu projektu zakupić magazyn od innego oferenta niż ten który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na etapie postępowania ofertowego.	W takiej sytuacji przed wyborem dostawcy sprzętu należy ponownie przeprowadzić procedurę opisaną w w/w Zasadach tj. przesłać do min. 3 oferentów zapytania ofertę i zgromadzić 3 oferty. Na bazie tego postępowania Wnioskodawca winien dokonać wyboru dostawcy magazynu energii.
----	--	--